

Величини коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35-110(154) кВ ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" (для кожної територіальної одиниці оператора системи розподілу), розрахованих згідно з Методикою (порядком) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 грудня 2018 року № 1965, та використаних при розрахунку ставок плати за нестандартне приєднання потужності на 2025 рік

Найменування територіальної одиниці ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі"	Кзтт
K01-Баришівський	0,499
K02-Білоцерківський	0,459
K03-Богуславський	0,317
K04-Бориспільський	0,959
K05-Бородянський	0,749
K06-Броварський	0,620
K07-Васильківський	0,814
K08-Вишгородський	0,675
K09-Володарський	0,450
K10-Згурівський	0,705
K11-Іванківський	0,589
K12-Ірпінський	1,000
K13-Кагарлицький	0,615
K14-Києво-Святошинський	0,974
K15-Макарівський	0,674
K16-Миронівський	0,332
K17-Обухівський	0,585
K18-Переяслав-Хмельницький	0,383
K19-Поліський	0,160
K20-Рокитнянський	0,537
K21-Сквирський	0,474
K22-Ставищанський	0,362
K23-Таращанський	0,385
K24-Тетіївський	0,333
K25-Фастівський	0,585
K27-Чорнобильський	0,044
K28-Яготинський	0,389