Форма № 11-НКРЕКП-якість-розподіл
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018 № 374

Звітність

Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання

за III квартал (квартал) 2022 року

Подають	Термін подання
Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	До 20 числа місяця наступного за звітним періодом

Респондент:
Найменування ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Код ЗДРПОУ 23243188
Місцезнаходження Україна, 04136, м. Київ, вул. Стусенка, буд. 1 А
(поштовий індекс, область, населений пункт, район, вулиця, будинок, корпус, квартира)
(№ поштового відділення, № поштової скриньки)

Рівень напруги	Код рядка	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.							Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)							Розрахунковий обсяг недоврахованої електроенергії (ENS), тис. кВт·год							Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)							Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис. кВт·год**
		заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви				усього		
		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини ліцензіата	технічні порушення в мережах ліцензіата		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини ліцензіата	технічні порушення в мережах ліцензіата		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини ліцензіата	технічні порушення в мережах ліцензіата		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини ліцензіата	технічні порушення в мережах ліцензіата			
А	Б	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 і 154 кВ	005				3.7		9.5	13,2				0.05		0.06	0,10				53.1		108.9	162,1							0,000	58	690356,670
27.5 - 35 кВ	010				5.9		4.1	10,0				0.04		0.06	0,09				60.4		37.9	98,4							0,000	115	92301,791
6 - 20 кВ	015	222.1	13.9	48.1	300.6	3.1	94.8	682,8	0.60	0.05	0.22	1.02	0.00	0.66	2,64	2856.7	199.1	741.4	3458.9	54.8	1270.8	8581,6		0.148	0.000			0.170	0,318	12 816	1522370,546
У тому числі у міських населених пунктах	020	136.9	11.6	55.5	214.3	5.8	54.4	478,4	0.36	0.11	0.25	0.82	0.01	0.45	2,00	774.7	75.9	499.8	1206.4	31.4	343.7	2858,9		0.210	0.000			0.120	0,331	4 882	624741,888
у сільських населених пунктах	025	309.0	16.3	41.7	388.5	0.4	136.1	891,0	0.84	0.18	0.19	1.22	0.00	0.87	3,30	2081.0	123.2	331.6	2252.5	3.4	927.0	5721,7		0.085				0.221	0,306	7 934	897586,658
0.4 кВ	030	10.3	1.2	0.5	15.8		17.0	44,8	0.03	0.01	0.01	0.02		0.08	0,15	60.3	10.1	3.5	110.7		124.5	309,1		0.000				0.000	0,000	1 062 485	475770,589
У тому числі у міських населених пунктах	035	8.0	1.0	0.5	8.0		8.9	26,5	0.02	0.01	0.01	0.02		0.05	0,11	23.2	3.9	1.8	29.3		34.2	92,4		0.000					0,000	537 813	300035,391
у сільських населених пунктах	040	12.7	1.4	[illegible]	23.7	[illegible]	25.2	83,4	0.04	0.01	0.01	0.03		0.11	0,20	37.1	6.2	1.7	81.4		90.3	216,7						0.000	0,000	524 672	234022,199
Усього	045	232.5	15.1	48.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	750,7	0.63	0.15	0.23	1.12	0.00	0.86	2,99	2917.8	208.3	744.9	3683.2	54.8	1542.1	9150,3	0.000	0.148	0.000	0.000	0.000	0.170	0,318	1 075 494	7062647,596

* - Рівень напруги слід визначати окремо відповідно до номінальної напруги [illegible]

** - Інформація є в окремому звіті за даними попереднього року.

Керівник (власник) Калюш О.Л.
(П.І.Б.)

Виконавець Кобзар В.Г.

телефон: факс: електронна пошта: KobzarV@dtek.com