Форма № 11-НКРЕКП-якість-розподіл
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06 2018 № 374

Звітність

Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання

за III квартал (квартал) 2024 року

Подають	Терміни подання
Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	До 20 числа місяця наступного за звітним періодом

Респондент:
Найменування ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Код ЄДРПОУ 23243188
Місцезнаходження Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 1 А

Рівень напруги	Код рядка	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.							Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)							Розрахунковий обсяг недовідпущеної електричної енергії (ENS), тис. кВт*год							Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)							Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис кВт год**
		заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви		незаплановані (аварійні) перерви				усього		
		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата			з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата			
А	Б	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 / 154 кВ	005	0,3	0,1	2,9	13,1	3 118,8	5,0	3 140,2	0,00	0,00	0,02	0,04	14,75	0,06	14,88	4,9	0,5	25,7	117,7	34401,1	76,7	34626,5		0,000			0,017		0,017	58	690356,670
27,5 - 35 кВ	010				11,1	2,1	3,5	16,6				0,04	0,01	0,04	0,08				139,4	10,0	56,5	206,9							0,000	115	92201,791
6 - 20 кВ	015	107,6	19,1	24,7	278,5	15 833,4	79,3	16 342,4	0,32	0,03	0,14	0,99	72,74	0,62	74,94	1259,5	234,6	327,5	3472,9	189082,7	1046,1	195423,3		0,167			0,063		0,231	12 699	1522328,546
У тому числі у міських населених пунктах	020	70,9	14,1	25,0	211,2	17 546,1	51,7	17 919,1	0,22	0,14	0,16	0,92	81,95	0,49	83,87	387,6	86,2	162,6	1360,8	98429,8	311,7	100738,7		0,220			0,088		0,308	4 843	624741,888
у сільських населених пунктах	025	144,5	24,0	24,3	346,1	14 108,6	107,0	14 754,5	0,42	0,13	0,12	1,06	63,45	0,76	65,94	871,9	148,4	164,9	2112,1	90652,9	734,3	94684,6		0,115			0,039		0,153	7 856	897586,658
0,4 кВ	030	1,5	3,1	1,9	18,3	17,5	13,9	56,1	0,01	0,04	0,02	0,04	0,08	0,07	0,23	10,8	28,3	21,3	165,0	133,6	109,6	468,6		0,000			0,000		0,000	1 116 632	4757760,589
У тому числі у міських населених пунктах	035	1,1	1,5	2,3	11,5	30,0	7,7	53,9	0,00	0,01	0,02	0,03	0,14	0,05	0,25	4,0	5,1	33,3	51,0	118,0	31,0	222,4		0,000			0,000		0,000	561 742	2408035,390
у сільських населених пунктах	040	1,8	4,7	1,6	25,2	4,9	20,2	58,3	0,01	0,02	0,01	0,05	0,02	0,10	0,21	6,8	23,2	8,1	114,1	15,5	78,5	246,2		0,001			0,000		0,001	554 890	2349725,199
Усього	045	109,3	22,2	29,6	328,9	18 971,8	184,6	19 565,4	0,33	0,15	0,18	1,10	87,57	0,80	90,13	1275,2	263,3	374,5	3895,0	223628,4	1208,9	230725,3	0,000	0,168	0,000	0,000	0,080	0,000	0,248	1 129 504	7062647,594

* Рівень напруги елемента мережі, вплив від відключення якого приводить до перерви в електропостачанні

** Лише за тих по першому кварталу (за даними попереднього року)

Керівник (власник) О.І. Калюш
(ПІБ)

Виконавець Кікало В.І.
(ПІБ)

телефон: факс: електронна пошта: KikkaloVI@dtek.com